

Assunto: **Indicação Nº1125/2022**
De: Atendimento <atendimento@sanear.es.gov.br>
Para: <secretaria@camaracolatina.es.gov.br>
Data: 26/12/2022 11:30



Bom dia. Segue resposta referente ao Ofício CMC Nº 715/2022 - Indicação Nº 1125/2022:

"No local, av. Fioravante Rossi existe uma rede coletora de esgoto sanitário em manilha cerâmica diâmetro 150 mm no lado direito da via com profundidade inferior a 50 cm, concretada sobre a rocha junto a uma canaleta de águas pluviais.

A reclamação da residência no. 277 é referente ao afloramento de água na rocha dentro do seu imóvel , já analisado anteriormente e sem parecer da providência da água sendo prematuro afirmar que é vazamento da rede de esgoto."

Favor acusar recebimento. Atenciosamente,

--
Setor de Atendimento ao Público Serviço Colatinense De Saneamento Ambiental - SANEAR (27) 2102-4305



Autenticar documento em <http://camaracolatina.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 320036003200320033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
Brasil.