

Colatina, 20 de novembro de 2018.

OF. GAPRE 737/2018

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Em atendimento a requisição contida na Indicação nº 434/2018, estamos encaminhando as informações prestadas pelo Secretário Municipal de Obras.

Solicitamos dessa Presidência que as informações ora prestadas sejam levadas a apreciação do edil Juarez Vieira de Paula.

Atenciosamente,



SÉRGIO MENEGUELLI

Prefeito Municipal

Exmº. Sr.

Jolimar Barbosa da Silva

**DD. Presidente da Câmara Municipal
de Colatina**

Nesta.

Ao
Gabinete do Prefeito;

Informo que esta Secretaria de Obras executou o objeto da indicação 434/2018 no que se refere ao serviço de instalação de iluminação no Campo de Futebol do Distrito de Itapina, conforme solicitação do nobre Vereador Juarez Vieira de Paula. Segue em anexo cópia da ordem de serviço executada..

Solicito que este Gabinete officie à Câmara Municipal.

Colatina, 06/11/2018



Edson Dalvin Bragatto

Respondendo pela Secretaria Municipal de Obras

Edson Dalvin Bragatto

Secretário de Obras

Dec. N.º 22079/18

ORDEM DE SERVIÇOS - DETALHES

Informações do Solicitante

Ordem de Serviço: 42404
 Nome do Solicitante: Vinicius
 Fator Gerador: Reclamante
 Tipo de Manutenção: Corretiva
 Nº Ouvidoria:
 Data do Pedido: 17/10/2018
 Endereço completo: CAMPO DE FUTEBOL
 Cidade / Bairro / CEP: Colatina - Itapina -
 Fone: (27) 981556804
 E-mail:
 Ponto de Referência: CAMPO DE FUTEBOL EM ITAPINA
 Número do Poste:
 Informações Adicionais: O SECRETÁRIO EDSON BRAGATTO SOLICITOU MANUTENÇÃO NOS REFLETORES DO CAMPO DE FUTEBOL DE ITAPINA

Solicitações realizadas:

Lâmpada Apagada a Noite
 Lâmpada Acesa ao Dia
 Poste / Luminária Quebrada
 Outros

Lâmpada Acendendo e Apagando
 Furto / Vandalismo
 Serviço Emergencial

Situação do Chamado e Materiais Utilizados

Status do Atendimento

Fechada

Código	Descrição dos Materiais Utilizados	Qtde
1475	REATOR USO EXTERNO GALVANIZADO A FOGO PARA LAMPADA VAPOR METALICO 1000W/220V/AFP/SELO PROCEL/INMETRO/ABNT	1,00
1430	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 1000W/E40	2,00
1496	SOQUETE DE PORCELANA E40	2,00

Observações do Chamado:

Problemas Encontrados

Lâmpada Apagada a Noite
 Lâmpada Acesa ao Dia
 Poste / Luminária Quebrada

Lâmpada Acendendo e Apagando
 Furto / Vandalismo
 Nenhum

Ordem de Serviço não Atendida

*Motivos para Não Atendimento:
 Status para não Atendimento:

Dados do Fechamento do Chamado

Chamado Aberto em: 17/10/2018 12:57:26
 Equipe: 21
 Hora de Execução do Atendimento: 13:30 as 14:40
 Data de Fechamento: 19/10/2018

:: Voltar ::

:: Imprimir ::

CHAMADO ABERTO POR EM 17/10/2018 12:57:26.

CHAMADO ALTERADO POR ATENDIMENTO SALVADOR EM 17/10/2018 01:28:04.