

Colatina, 18 de dezembro de 2017.

OF. GAPRE 862/2017

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com o objetivo de atender a requisição contida na indicação de nº 965/2017 constante nos autos do Processo Administrativo de nº 29170/2017, encaminhamos as informações prestadas pelo Setor de Engenharia da Secretaria Municipal de Obras.

Solicitamos dessa Presidência que as informações ora prestadas sejam levadas a apreciação do edil Charles Henrique Luppi.

Atenciosamente,



SERGIO MENEGUELLI
Prefeito Municipal

Exmº. Sr.

Jolimar Barbosa da Silva

DD. Presidente da Câmara Municipal de Colatina

Nesta.


Recebido em 26/12/2017

Flavia Renata Pereira Dias
Assistente Legislativo
Matr.: 00550

Ao Secretário,

O corte do terreno para construção do CRAS foi realizado de forma inadequada deixando o talude com inclinação elevada tornando-o instável. Porém, foi celebrada convênio entre a Prefeitura Municipal de Colatina e a SESPORT-ES para construção de quadra poliesportiva no terreno nos fundos do CRAS em questão. Este projeto contempla também muro de contenção em divisa com o CRAS. Porém, o muro inicialmente projetado é inadequado para a contenção do talude, portanto, o projeto foi modificado e protocolado junto a SESPORT, e aguardamos aprovação do novo projeto e planilha orçamentária para darmos prosseguimento à obra de contenção do talude e construção da quadra.

Colatina, 27/11/2017.


SÁVIO COLODETTI
Eng.º Civil CREA/ES 030393/D