

OFÍCIO SANEAR Nº 991/2023

Colatina, 19 de Outubro de 2023.

AO EXMO. SR. VEREADOR ÂNGELO STELZER NETO

**Referência:** OFÍCIO CMC Nº731/2023 e INDICAÇÃO Nº1462/2023

**Assunto:** Resposta a solicitação.

Em atenção a **INDICAÇÃO Nº 1462/2023**, de iniciativa do nobre Vereador, protocolizado nesta autarquia sob o nº 279.931, solicitando reparos na rede de esgoto, Colatina/ES.

Sirvo-me do presente para informar parecer do Assistente Técnico do SANEAR, que esteve no local: ***“No local não existem problemas de esgoto sanitário por parte de redes e ramais do SANEAR. O exposto é problema de desnivelamento do calçamento associado a águas servidas lançadas em via pública pelo supermercado. Quanto as águas servidas deve ser fiscalizada pela SANEAR e a manutenção do calçamento pela Secretaria Competente.”***

Sendo só, para o momento, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

  
**OLINDO ANTÔNIO DEMONER**  
Diretor de Operações do SANEAR

